

# إدارة السلامة الوقائية - إدارة إمتحان الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي  
United Arab Emirates  
Ministry of Interior  
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111  
Fax : 009714 2612449  
P.O. Box 11377 Dubai  
United Arab Emirates

للطوارئ  
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

## ترخيص موزع لمصنع - بإمارة دبي

رقم الترخيص: SM 22  
سنة الترخيص: 2017  
عدد التراخيص: 1 - 1

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2014 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

اسم الشركة	انتر بلاست المحدودة - فرع دبي	رقم الرخصة	740431	رقم السجل	63124
اسم صاحب الترخيص	انتر بلاست المحدودة - فرع دبي	الجنسية	الامارات		
أطراف الرخصة	كولكرني برفين بالكريشنا	الجنسية	الهند		
رقم الهاتف	06-5339090	رقم الفاكس	06-5336905	ص.ب:	4679 الشارقة
عنوان الشركة	مكتب رقم 2 ملك مؤسسة دبي العقارية - جبل علي الصناعية 1				
الموقع / البريد الالكتروني	hani.mohamed@interplast-uae.com				
تأسست بتاريخ	1995/02/20	تاريخ الإصدار	2016/03/27م	تاريخ الانتهاء	2018/03/21م
عدد المعدات والأجهزة المعتمدة	2				

يعتمد/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي



أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة

# إدارة السلامة الوقائية - إدارة إمتداد الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
United Arab Emirates  
Ministry of Interior  
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111  
Fax : 009714 2612449  
P.O. Box 11377 Dubai  
United Arab Emirates

للتوارئ  
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

انتر بلاست المحدودة - فرع دبي

انتر بلاست المحدودة

2018/03/21

اسم الشركة (الموزع)

اسم الشركة (المصنع)

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (المصنع)

SM 22

2017

1 - 1

رقم الترخيص:

سنة الترخيص:

عدد التراخيص:

م	اسم المعدة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر المصادر للشهادة	الاسم التجاري	بلد الصنع	منطقة نشاط الموزع
1	<p><b>مجمع تكسيات الومنيوم مقاومة للحريق</b> <b>Aluminium Composite Panel Assembly</b></p> <p>Exterior Cladding System: ALUPEX FR ( Closed Joint System ), Panel Thickness: 4.0mm, Size of Panel: 1166 mm to 2062 mm Width × 571 mm to 1013 mm Height, Classification: Core Class A ( As per ASTM E84 ), Pass ( As per ASTM D1929 ), Class B-s1,d0 ( As per EN 13501-1 ), Pass ( As per NFPA 285 ), Usage: Exterior Cladding System Allowed for Low-rise and Mid-rise Buildings <b>EXCEPT FOR</b> Malls, Theme Park, Schools, Hospitals, Assembly, <b>Assembly Installation: As per CoC Certificate No. ( TBW0300119.1 &amp; TBW0300150 ) and</b> <b>Drawing No. ( 03032016 SD-01 to SD-06 Rev. ).</b></p>	TBW0300150 TBW0300119.1	TBW - UAE	ALUPEX FR	الشارقة - الإمارات العربية المتحدة	دبي
2	<p><b>مجمع تكسيات الومنيوم مقاومة للحريق</b> <b>Aluminium Composite Panel Assembly</b></p> <p>Exterior Cladding System: ALUPEX A2 ( Closed Joint System ), Max. Panel Thickness: 4mm, Max. Size of Panel: 1028 mm to 1169 mm Width × 591 mm to 1014 mm Height, Classification: Core Class A ( As per ASTM E84 ), Pass ( As per ASTM D1929 ), Class A2-s1,d0 ( As per EN 13501-1 ), Pass ( As per NFPA 285 ), Usage: Exterior Cladding System Allowed for Any Building, <b>Assembly Installation: As per CoC Certificate No. ( TBW0300151 &amp; TBW0300152 ) and</b> <b>Drawing No. ( 10112016-SD01 to 10112016-SD06 Rev.00 ).</b></p>	TBW0300151 TBW0300152	TBW - UAE	ALUPEX A2	الشارقة - الإمارات العربية المتحدة	دبي

1. بلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة .  
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص ساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للقيام . وعلى الشركة تحمّل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

ملاحظة :



يعتمد/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامة